

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 055

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие № 12

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644008, г. Омск, ул. Сибакловская, д. 16/1,
65-31-88, adm@omgau.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 9 этажей, 7222,6 кв.м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1988, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2017 г., капитального не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П.А. Столыпина».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644088, г. Омск, ул. Институтская площадь, д. 2, 60-52-48, adm@omgau.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 107139, г. Москва,
ул. Орликов переулок, д. 1/11, pressa@agromedia.ru, +7 (495) 411-8145, 411-8146

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (нужное подчеркнуть).

2.2. Виды оказываемых услуг: обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 514, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом по Красному Пути до остановки Аграрный университет, автобусы: 12, 20, 22, 33, 59, 69, 73, 77, 83, 103, 109; троллейбусы: 2, 4, 8; маршрутное такси: 69(369), 73, 83, 205(В), 215, 302, 306, 307, 319, 320, 323, 335, 336, 343, 346, 382, 385, 387(А), 393, 416, 424, 434(Д), 470, 514(Н). Остановка не оборудована для МГН.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1110 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры высотой 10-12 см, естественный уклон,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1-4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5, 10, 11, 12, 13, 17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		7, 8, 11
5	Жилые помещения	ДУ		14-16
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		6, 9, 18
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития).

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Жилые помещения	Текущий ремонт
6	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
9	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2015-2017 гг.

в рамках исполнения плана адаптации от 11.03.2015 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "02" марта 2015 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "06" марта 2015 года № _____.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "11" марта 2015 года № 25.

Руководитель БУ «КЦСОН» Любава»



Д.Н. Соловьев
(инициалы, фамилия)

Дата "10" марта 2015 года

ПЛАН АДАПТАЦИИ

1. Наименование комплексного центра, ответственное лицо, телефон: БУ "КЦСОН" Любава" Макаренкова Анна Юрьевна телефон 22-81-75
2. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П.А. Столыпина» (общежитие № 12,
(полное наименование, сокращенное наименование)
3. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644088, г. Омск, ул. Сибаксовская, д. 16/1, 65-31-88, adm@omgau.ru.
4. Вышестоящая организация (наименование) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
5. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 107139, г. Москва, ул. Орликов переулок, д. 1/11, pressa@agromedia.ru, +7 (495) 411-8145, 411-8146.
6. Номер паспорта доступности ОСИ: 055/

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственн ый исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Выполнить тактильную информацию на входе	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
2	Предусмотреть стоянку для автомобиля размером 6,0х3,6 м. Выполнить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
3	На наружной лестнице выделить краевые ступени контрастным цветом или фактурой. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Перед лестнице за 0,8-0,9 м выполнить предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и нетравмоопасные. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.

п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	разделительные поручни.						
4	На пандусе выделить контрастным цветом колесоотбойники и поручни.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
5	Выполнить антискользящее покрытие на входной площадке Установить навес и водоотвод	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
6	Следует предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом, располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
7	На лестнице внутри здания выделить контрастным цветом краевые ступени. Выполнить поручни 0,9 м с двух сторон выступающие за марш лестницы на 0,3 м.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
8	На путях эвакуации установить лампы аварийного освещения. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
9	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске — выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию	Финансирование		Ответственн ый исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
10	Следует обеспечить в комнате свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафом и окном. Выполнить кнопку вызова.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
11	В туалетной комнате выполнить кнопку вызова. Выполнить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Стойку раковины убрать.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
12	В душевой комнате выполнить на стене складное сиденье, расположенное на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, глубина сиденья не менее 0,48 м, длина 0,85 м. габариты поддона не менее 0,9х1,5 м.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.
13	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.	Текущий ремонт	ДП-В			В.М. Казыдуб	4 кв. 2017 г.

Проректор ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П.А. Столыпина»

(должность уполномоченного
представителя участника)

Дата "11" марта 2015 года



В.М. Казыдуб
(инициалы, фамилия)